



CRNA GORA
OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO HERCEG NOVI
Tu. br. 330/2016
Herceg Novi, 28 septembar 2016. godine

Na osnovu čl. 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Sl. list RCG br. 44/2012), rješavajući po zahtjevu „Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore“ iz Podgorice, broj P5-02-83-03 od 27.09.2016. godine, Osnovno državno tužilaštvo u Herceg Novom dana 28.09.2016.godine, donosi

R J E Š E N J E

Dozvoljava se „Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore“ iz Podgorice slobodan pristup informacijama traženih zahtjevom broj P5-02-83-03 od 27.09.2016 godine, i to:

- Podatak da li je ODT u Herceg Novom izvršilo analizu ispunjenosti svih standarda pristupačnosti svog objekta u skladu sa čl.73 i 165 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta i čl. 46 tač.4 Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, te koji je subjekat angažovan za izradu ove analize, kada je izgrađena i koji su njeni nalazi, kao i da li i koje su preduzimane aktivnosti na ispunjavanju standarda pristupačnosti svog objekta.
- Podatak da li objekat ODT Herceg Novi posjeduje pristupnu rampu, tj.pristupačan ulaz i prizemlje, lift/hidrauličnu platformu za omogućavanje pristupa svim nivoima, orijentacioni plan za kretanje u objektima, pristupačne hodnike, kancelarije, toalet, kvake na vratima i prozorima, električne instalacije, oglasni pano i parking mjesto.

O b r a z l o ž e n j e

„Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore“ iz Podgorice podnijelo je ovom tužilaštvu dana 27.09.2016. godine zahtjev za slobodan pristup informacijam broj P5-02-83-03 od 27.09.2016.godine kojim se traži podatak da li je ODT Herceg Novi izvršilo analizu ispunjenosti svih standarda pristupačnosti svog objekta u skladu sa Čl. 73 i 165 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta i čl. 46 tač. 4. Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom , te koji je subjekat angažovan za izradu ove analize, kada je izgrađena i koji su njeni nalazi, kao i da li i koje su preduzimane aktivnosti na ispunjavanju standarda pristupačnosti svog objekta. Istim zahtjevom

je tražen podatak da li objekat ODT Herceg Novi posjeduje pristupnu rampu, tj.pristupačan ulaz i prizemlje, lift/hidrauličnu platformu za omogućavanje pristupa svim nivoima, orijentacioni plan za kretanje u objektima, pristupačne hodnike, kancelarije, toalet, kvake na vratima i prozorima, električne instalacije, oglasni pano i parking mjesto.

Razmatrajući podnijeti zahtjev, ocijenjeno je da za dostavljanje traženih podataka nema zakonskih smetnji zbog čega je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Prilog:

- Informacija

RUKOVODITELJKA ODT
Snježana Zejnilagić

I N F O R M A C I J A

- Osnovno državno tužilaštvo u Herceg Novom je na zahtjev Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore izradilo Informaciju shodno Zaključku sa Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom o ispunjenosti svih standarda pristupačnosti svog objekta u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekta i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti. Navedena Informacija je izradjena u augustu 2012.godine, i proslijeđena Vrhovnom državnom tužilaštvu. Iz analize proizilazi da pristup samom objektu u kojem se nalaze prostorije ODT H. Novi, kao i pristup prostorijama ODT H. Novi nisu porilagođeni pristupu i kretanju licima smanjene pokretljivosti. Prilikom izrade iste nije angažovan poseban subjekat. ODT u Herceg Novom nije preduzimalo aktivnosti na ispunjavanju standarda pristupačnosti svog objekta, jer nije u nadležnosti ovog tužilaštva.

- Prostorije Osnovnog državnog tužilaštva Herceg Novi zauzimaju dio prvog sprata dvospratne zgrade u kojoj se nalazi i Osnovni sud. Prilaz zgradi sa saobraćajnice-puta ne postoji obzirom da se radi o zgradi koja je smještena u centru starog grada i do iste je sa saobraćajnice moguć prilaz jedino gradskim stepeništem. Na samom ulazu u zgradu postoji visinska razlika od tri stepenika. Kretanje između spratova moguće je stepeništem jer nema lifta. Stepenište je širine oko 1,5 m, stepenici visine 15 cm, a širina nagazne površine 30 cm, sa rukohvatima na zaštitnoj ogradi cijelom dužinom stepeništa. Ivice nagazne površine stepenika nisu obrađene vizuelno kontrasto i protiv klizanja. Širina hodnika u tužilaštvu je 1,5m, i ispunjava normu, a sve hodne površine su u istom nivou Pragovi između kancelarija i hodnika su visine do 2 cm i ispunjavaju normu, dok pristup toaletu zbog činjenice da se vrata otvaraju prema unutrašnjosti kao i površine toaleta ne ispunjavaju sve uslove za korišćenje istog. Kvae na vratima su na propisanoj visini, a kvake na prozorima na visini od 150,00 cm. Kvae na vratima i prozorima neodgovaraju propisanom obliku. Što se električnih instalacija tiče : interfon ne postoji i nije ni predviđen za zgradu suda i tužilaštva, dok su prekidači za svijetlo i ostale utičnice u rasponu visine u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Oprema električnih instalacija je dijelom izvedena u kontasntoj boji od boje podloga zida. U tužilaštvu postoji oglasna tabla sa rasporedom kancelarija kojih je ukupno 4. Ne postoji parking prostor.

* * *

